

## Steuerdrahtnummern Technische Betriebe Weinfelden AG

Funktion	Anlagen ab 01.01.2007
Waschmaschine / Tumbler	hellgrau 1
Boiler	hellgrau 2
Sperrung allgemein	hellgrau 4
Sauna, Dampfbad, etc.	hellgrau 4
Wärmepumpen	hellgrau 4
Elektroheizung	hellgrau 5
Reserve	hellgrau 7
Steuerneutralleiter EW	hellgrau 0
Steuerpolleiter EW	hellgrau 8
Doppeltarif	hellgrau 9
Reserve	hellgrau 10 **
Maximum-Beschränkung	hellgrau 11 **
Maximum Fernrückstellung	hellgrau 12 **
Maximum Fernrückstellung	hellgrau 13 **
Strassenbeleuchtung HN	hellgrau 14 **
Strassenbeleuchtung GN	hellgrau 15 **

Alle mit \*\* bezeichneten Nummern müssen auf einem hellgrauen Leiter mit einer dauerhaften Markierung bezeichnet sein.

Alles Sperrschützen mit Schliesskontakten verwenden.

Ausnahme:

Bei Wärmepumpen wird für die Sperrung über den Sperrkontakt ein Relais mit je einem schliesser und öffener eingebaut da einige Modelle bei geschlossenem Kontakt gesperrt sind.

Gasheizungen werden nicht mehr gesperrt.

Wärmepumpenboiler < 2 kW müssen nicht gesperrt werden