



Stromwandler können aus Platzgründen verkehrt montiert werden (Energierichtung P2 => P1). Es gilt dann folgende Klemmenbelegung:

K-Klemme:	1S2	1S1	2S2	2S1
Stromwandler:	1S1	1S2	2S1	2S2

Wandler und K-Klemmen werden durch TBW abgegeben

**Wird durch TBW abgegeben**  
 X-Klemme Typ: Wago 282-860 / 282-870

\* Enden mit gelber Tülle kennzeichnen  
 \*\* plombierbar

**TBW**  
 Technische Betriebe Weinfeld AG  
 Weststrasse 8 8570 Weinfeld  
 Telefon 071 626 82 82  
 Telefax 071 626 82 85

**Mittelspannungsmessung Musterfirma AG**  
 Musterstrasse  
 ZFD410CT44.2407

Änderung	Datum	Gezeichnet	Schema-Nr.
01	01.12.2017	GrA	20.5.17.2.ZFD.0.3
02	15.05.2018	GrA	